

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в Тимашевском, Брюховецком, Приморско-Ахтарском, Каневском, районах

ПРЕДПИСАНИЕ № 170п-28-2021

**должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный санитарно-эпидемиологический надзор**

«29» октября 2021г.

Приморско-Ахтарский район

При проведении плановой выездной проверки по решению о проведении выездной проверки № 49р-ВП-28-2021 от 5 октября 2021 в МБОУ № 18, Приморско-Ахтарский район, хут. им. Тамаровского, ул. Школьная, 2 свидетельство о государственной регистрации 1022304519060, выявлены нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия: Параметры искусственной освещенности в групповой подготовительной Б группы, в групповой старшей компенсирующей группе, в групповой смешанной ранней А группе составили 351лк, 208лк, 204лк, при норме 400лк, что подтверждается протоколом испытаний № 3663.21/2/К от 25.10.2021, экспертное заключение № 7984/31 от 26.10.2021, вх. № 7660 от 29.10.2021; В моечной для мытья кухонной посуды установлена одна ванна, вместо положенных 2-х, тем самым нарушается технология мытья кухонной посуды; отсутствует помещение (место) для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств в недоступном для детей месте, оборудованное поддоном с горячей и холодной водой, подающейся через смесители, а так же системой водоотведения.

ПРЕДПИСЫВАЮ:

1. Устранить нарушения санитарного законодательства:

Пункт, статьи нормативных актов, требования которых нарушены	Срок устранения нарушений
1.1 Параметры искусственной освещенности в групповой подготовительной Б группы, в групповой старшей компенсирующей группе, в групповой смешанной ранней А группе привести в соответствие требований п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20.	01.09.2022
1.2 Моечную для мытья кухонной посуды оборудовать 2 ваннами для мытья кухонной посуды, таблица 6.18 СанПиН 1.2.3685-21, п. 8.6.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20	01.09.2022
1.3 Оборудовать помещение (место) для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств в недоступном для детей месте, оборудованное поддоном с горячей и холодной водой, подающейся через смесители, а так же системой водоотведения, п. 2.4.12 СП 2.4.3648-20	01.09.2022

2. Принять к неукоснительному соблюдению требования ст. 11, ст. 28, ст. 29, ст. 39 Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.1999г. № 52-ФЗ

Ответственным за выполнение предписания является: МБДОУ № 18, в лице законного представителя и.о. заведующего Падалка Н.Н.

Предписание может быть обжаловано в порядке установленным действующим законодательством. За невыполнение в установленный срок предписания предусмотрена административная ответственность в соответствии с действующим законодательством по ст. 19.5 ч.1 КоАП РФ.

29.10.2021г.