



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

350080, г. Краснодар, ул. Уральская, д. 121, лит. А, тел. (861) 268-64-40

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по
Краснодарскому краю**

(наименование органа государственного пожарного надзора)

353860, Краснодарский край, г. Приморско-Ахтарск, ул. Первомайская, д. 61/1, т. (861) 433-10-95

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 34/3**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,

вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детский сад № 18 "Солнышко" ИНН 2347007550, юридический адрес: 353864, Краснодарский край, город Приморско-Ахтарск, район Приморско-Ахтарский, улица Аэрофлотская, дом 132

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения № 34 от «05» октября 2021 года
в период с «18» октября 2021 г. по «27» октября 2021 г.

Старшим дознавателем отдела надзорной деятельности и профилактической работы
Приморско-Ахтарского района

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

старшим лейтенантом внутренней службы Яковенко Кириллом Сергеевичем

органа государственного пожарного надзора)

проведена плановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)


в ходе которой присутствовал представитель контролируемого лица _____

Заведующая МБДОУ детский сад №18 «Солнышко»

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование НПА РФ по пожарной безопасности, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о вып.
1.	Не все имеющиеся помещения оборудованы системой автоматической пожарной сигнализации (чердачное помещение).	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Тех. регламент о требованиях ПБ» ст.54; СП 486.1311500.2020 п. 4.8, таблица № 3, п. 42	01.03.2022	
2.	Не все имеющиеся помещения оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (звуковой тонированный сигнал, сирена) установлен только в помещении охраны.	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Тех. регламент о требованиях ПБ» ст.54; СП 3.13130.2009. «Системы противопожарной защиты. таблица 1, п 1, п/п. б.	01.03.2022	
3.	В нарушении ст. 82 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» - кабели и провода систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, в зданиях, сооружениях и строениях не обеспечивают работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для полной эвакуации людей в безопасную зону.	Федеральный закон от 22.07.08г. №123-ФЗ, статья 82; СП 3.13130.2009 п.3.4;	01.03.2022	
4.	При эксплуатации системы пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре в помещениях детского сада сверх установленного срока службы (эксплуатация больше 10 лет) не проводится ежегодное испытание до полной их замены.	Постановление Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 г. п. п4	01.03.2022	
5.	Не обеспечено в полном объеме необходимое количество средств	Постановление Правительства РФ	01.03.2022	

	индивидуальной защиты дыхания и зрения от опасных факторов пожара.	№ 1479 от 16.09.2021 «Правила Противопожарного режима в РФ» п.30, п. 56;	
6.	Рядом с планами эвакуации на видных местах не разработаны и не вывешены инструкции о порядке действий работников при пожаре.	Постановление Правительства РФ № 1479 от 16.09.2021 «Правила Противопожарного режима в РФ» » п. 393 (к), 394;	01.03.2022 
7.	Система дублирования сигнала пожарной сигнализации на пульт подразделения пожарной охраны находится в неисправном состоянии.	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123- ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 5, 6, 83 ч.7.	01.03.2022 
8.	Светильники аварийного освещения не отличаются от светильников рабочего освещения знаками или окраской.	Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Пра-вил противопожарного режима в РФ» п. 37	01.03.2022 
9.	Допущена эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями, плафонами)	Постановление Правительства РФ № 1479 от 16.09.2021 «Правила Противопожарного режима в РФ»	01.03.2022 

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Заведующая МБДОУ детский сад №18 "Солнышко"
Маранина Ирина Антоновна

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))


(подпись)

Старший дознаватель ОНД и ПР Приморско-Ахтарского района
УНД и ПР Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю
старший лейтенант внутренней службы Яковенко К.С.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
органа государственного пожарного надзора)

